

Nr.inreg. 121477/ 08.11.2022

APROBAT
DIRECTOR EXECUTIV
SIMONA DOLNICEANU

CAIET DE SARCINI

SERVICII DE VERIFICARE A INSTALATIILOR ELECTRICE, PRIZELOR DE PAMANT
SI PARATRAZNETELOR

COD CPV 50711000-2

SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE PLOIESTI initiaza achizitie directa pentru servicii de verificare a instalatiilor electrice, prizelor de pamant si paratragnetelor.

Cerintele caietului de sarcini sunt considerate ca fiind obligatorii si minimale.În acest sens, orice propunere tehnică va fi luată în considerare numai în măsura în care această propunere presupune asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerințelor minimale.

Orice oferta cu caracteristici tehnice inferioare celor prevazute in caietul de sarcini nu va fi luata in considerare.

SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE PLOIESTI detine in locatiile sale 27 de tablourie lectrice si 17 prize de pamant.

OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Obiectul caietului de sarcini il constituie achizitia unor servicii de masurare si verificare anuala a instalatiilor electrice, a prizelor de pamant, verificare paratragnete, verificarea continuitatii nulului de protectie a tabloului electric general si de distributie precum si eliberarea buletinelor PRAM, conform legislatiei in vigoare.

Verificarile si masurarile la instalatiile de prize de pamant si paratragnete au ca scop:

-prevenirea electrocutarii personalului care utilizeaza instalatia electrica si echipamentele de lucru;

-prevenirea incendierii cladirilor si distrugerii aparaturii electrice si electronice;

Operatorul economic care emite buletine PRAM si efectueaza lucrari la instalatiile racordate la Sistemul Energetic National trebuiesc fie atestat ANRE, conform Ordinului 24 din 20 iulie 2007.

Persoana care efectueaza verificarea PRAM trebuie sa fie electrician autorizat ANRE, electricianul care efectueaza verificarea va avea viza pe carnetul de electrician, corespunzator cu activitatea pe care o desfasoara, conform cu legislatia in vigoare.

Prestatorul se obliga sa respecte standardele si normele de referinta:

- Legea 319/2006 –Legea sanatatii si securitatii in munca;

- HG 1425/2006 + HG 955/2010 –Norme metodologice de aplicare a Legii319/2006;

- HG 109112006 – Cerințe minime de securitate și sănătate pentru ocul de munca (art. 8b,c);

- HG 1146/2006 – Cerințe minime de securitate și sănătate pentru utilizare în muncă de catre lucratori a echipamentelor de muncă;

- DGPSI004 – privind reducerea riscului la incendiu.

- STAS 12604/4 – Protecția împotriva electrocutărilor. Instalatii electrice fixe

- STAS 12604/5 – Protecția împotriva electrocutărilor. Instalatii electrice fixe.

- Normativ de încercări și măsurători la echipamentele și instalațiile electrice - 17 / 2011;
- Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor;

OBLIGATIILE PRESTATORULUI

- Prestatorul va executa cel puțin următoarele operații:
 - Verificarea tuturor componentelor sistemului, dacă respectă toate standardele;
 - Verificarea continuității conductorilor;
 - Revizuirea stării de conservare a tuturor elementelor;
 - Măsurarea rezistenței de împământare;
- Prestatorul se obligă să execute serviciile prevăzute în contract cu profesionalism, la standardele și performanțele prevăzute de legislația românească și europeană aflată în vigoare.
- Prestatorul este responsabil atât de siguranța tuturor operațiilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit.
- Prestatorul va elibera un buletin de verificare individual pentru fiecare priză de pământ în parte în care va menționa următoarele elemente:
 - data efectuării verificării;
 - funcția, calitatea și numele persoanei care a efectuat verificarea;
 - denumirea instalației sau a părții de instalație la care s-a efectuat verificarea;
 - metoda de măsurare folosită, tipul și clasa de precizie a aparatelor utilizate în acest sens;
 - aprecierea supraîncălzirii de umiditate a solului (umed, uscat, îngheț);
 - observații asupra defectelor constatate ce urmează să fie înlăturate de către beneficiar;
- După prestarea serviciilor, în cazul în care valorile măsurate nu corespund normelor (instalația prezintă pericol de electrocutare, paratrâznetul nu mai prezintă siguranță împotriva incendiilor în caz de trăsnet, etc), prestatorul va comunica în scris deficiențele constatate și măsurile de remediere.
- Plata prestatorului se va face numai în baza facturii emise după semnarea procesului verbal de recepție de către un reprezentant al fiecărei părți, prin care se certifică efectuarea serviciilor solicitate și recepția lor.

Operatorul economic cu care se va initia achizitia trebuie sa prezinte urmatoarele documente:

-Certificate constatatoare din care sa reiasa datoriile la bugetul local si bugetul de stat in original/ copie legalizata/ copie conform cu originalul;

-Indeplinirea conditiilor de calitate mediu, respectarea Legii 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor-declaratie pe propria raspunde;

Criteriul de atribuire: PRETUL CEL MAI SCAZUT.

Valoarea totala estimate este de 2.500,00 lei inclusiv TVA.

Ofertele vor fi postate pe SEAP cu denumirea "servicii de verificare instalatii electrice, prize de pamant si paratraznete" si codul CPV 50711000-2, pana in data de 17.11.2022, ora 16.30, iar la descriere se va specifica ca operatorul economic indeplineste conditiile caietului de sarcini nr.121477/08.11.2022. Impreuna cu oferta financiara va fi atasat si atestatul ANRE, precum si carnetul de electrician vizat al persoanei care urmeaza sa efectueze verificarea instalatiilor electrice, a prizelor de pamant si paratragnetelor.

SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABILI SI ADMINISTRATIV
SEF SERVICIU
DragosLeonte